

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 15/06/2014
الموافق: 17/08/1435
رقم الطلب: 135714



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

ترخيص الإدارة العامة للدفاع المدني

00810300450000	رقم الترخيص	تجديد_ تأهيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإطفاء والحريق	نوع الترخيص
2014/06/01	التاريخ	76638	رقم رخصة البناء
		شركة دار المنارات للمقاولات للمقاولات والتجاره	اسم المرخص له
		0	اسم المالك
32130	رقم السجل التجاري	شركة دوموبان - قطر	الاسم التجاري
		0	رقم الوحدة
44099999	هاتف المكتب	70421212	الهاتف الجوال
44099901	رقم الفاكس	0	صندوق البريد
		info@domoqatar.com	البريد الإلكتروني

81030045 PIN

تفاصيل الترخيص

تمت الموافقة على المنتج (COMPOSITE CONTRUCTION ELEMENTS) وذلك حسب التقرير الفني الصادر بتاريخ 01/06/2014 والمرفق طيه صورة منه.

ملاحظه:-
(يرجى الإطلاع على الشروط في خلف الشهادة والالتزام بها)

الإدارة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للوقاية
توقيع مدير إدارة الوقاية

الإدارة العامة للدفاع المدني

تاريخ انتهاء الترخيص 2016/06/15

تاريخ إصدار الترخيص 2014/06/15

توقيع الضابط المختص
إدارة الوقاية

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE: 1-Jun-14 التاريخ:
PERMIT # PS-135714-PA رقم الطلب:



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني لمعدات الإطفاء والسلامة

PRODUCT:	COMPOSITE CONSTRUCTION ELEMENTS	المنتج:
----------	---------------------------------	---------

PRODUCT APPLICATION:	PASSIVE FIRE PROTECTION COMPONENT	تصنيف المعدة:
----------------------	-----------------------------------	---------------

APPLICANT / P.O. BOX	DOMOPAN QATAR CO. WLL. / QATAR	مقدم الطلب/صندوق البريد:
----------------------	--------------------------------	--------------------------

MANUFACTURER / LOCATION:	DOMOPAN QATAR WLL. / QATAR	الشركة المصنعة:
--------------------------	----------------------------	-----------------

PRODUCT/MODEL	<p style="text-align: center;">PARTITION SYSTEM</p> <p>MODEL: Domogypsum partition system; 120mm. Thickness, 120/120 fire resistance (min) integrity/insulation, 4.0m maximum unsupported span height, FR120 grade. compliance to BS 476:Part 22.</p> <p>Refer to the notes in the LPCB certificate for product details.</p> <p>Certificate No 1128a to LPS1208: Issue 2.</p>	قائمة المنتجات:
---------------	---	-----------------

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL	LPCB CERTIFICATE No. 1128a	شهادات المختبرات المساندة(من هيئات معتمدة):
----------------------------------	----------------------------	--

RECOMMENDATIONS التوصيات

The QCDD has reviewed the submission of the above mentioned applicant and finds NO OBJECTION to the sale and use of the Fire Safety Product/ Equipment herein stated, whose authenticity was supported by the applicant's submission of its 3rd Party test/approval certifications. The authority of this approval extends up to the installation of this product which shall be performed only by competent person/technician duly certified by the QCDD.

The product shall bear the mark of the certifying body and shall be verified by the engineer prior to installation.
This product approval is valid up to two (2) years from the date of issue.

MANUFACTURER NAME/LOGO & LPCB MARK

ENGINEERS المهندسين OFFICERS الضابط المختص